猪名川町上水道測定結果（基準項目）　　2023年度　2 月

受付番号		T2300710-001	T2300710-002	T2300710-003	T2300710-004	T2300710-005	T2300710-006	T2300710-007	T2300710-008	T2300710-009	T2300710-010			最大値	基準値
採取年月		2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20	2024/2/20				
採取時刻		10:25	9:55	9:22	12:35	11:45	10:50	11:15	13:30	12:15	14:00				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称１		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川				
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇				
前日天候		曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨				
気温	℃	11.7	12.8	16.1	15.1	14.1	11.8	11.8	17.0	15.8	15.1				
水温	℃	9.2	10.7	10.9	10.2	10.1	10.0	9.8	10.1	9.9	10.8				
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.80	0.90	0.70	0.50	0.70	0.70	0.60	0.90	0.80				
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0			1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であろ
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			0.300	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.13	0.13	0.19	0.19	0.14	0.14	0.21	0.18	0.20			0.210	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04			0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07			0.07	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005			0.009	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	<0.003	0.003	0.004	0.003			0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003			0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.008	0.012	0.018	0.011	0.007	0.014	0.015	0.013			0.018	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.003			0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005			0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0.02	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01			0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0.03	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9	8	8	12	11	9	9	11	13	13			13.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	10	11	17	16	11	11	16	18	18			18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38	37	36	50	51	39	37	49	51	50			51.00	300以下
蒸発残留物	mg/L	62	61	60	88	96	77	80	95	93	91			96.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6			0.7	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.2	7.2	7.4	7.8	7.6	7.3	7.4	7.6	7.5			7.8	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-001	T2300116-001	T2300132-001	T2300199-001	T2300298-001	T2300361-001	T2300429-001	T2300509-001	T2300566-001	T2300622-001	T2300710-001		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		11:00	10:10	10:55	10:05	10:10	10:00	10:47	10:15	10:10	10:22	10:25			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	13.0	21.0	24.0	28.0	27.2	25.8	21.4	12.1	12.8	8.2	11.7			
水温	℃	11.9	16.0	17.8	21.1	26.5	23.8	19.5	15.0	12.8	8.0	9.2			
遊離残留塩素	mg/L	0.60	0.80	0.70	0.50	0.80	0.60	1.0	0.80	0.80	0.80	0.80			
一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.2			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.16			0.14		0.160	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.03		0.030	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.13			0.18			0.09			<0.06		0.18	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.009			0.007			0.004			0.003		0.009	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005			0.003			<0.003		0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.004			0.002			0.001		0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.014			0.017			0.010			0.007		0.017	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.003			0.003			<0.003		0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.006			0.004			0.003		0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			10			9			9		10.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	12	11	11	8.4	11	10	11	11	11	12	11		12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			47			45			38		47.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		75			98			83			62		98.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3		0.5	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4	7.6	7.4		7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-002	T2300116-002	T2300132-002	T2300199-002	T2300298-002	T2300361-002	T2300429-002	T2300509-002	T2300566-002	T2300622-002	T2300710-002		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		10:00	9:42	10:20	9:32	9:43	9:37	10:14	9:50	9:45	9:50	9:55			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	14.2	21.3	20.7	26.0	29.1	26.3	20.7	13.6	13.1	10.8	12.8			
水温	℃	14.4	18.8	18.2	23.0	26.1	24.9	20.7	16.0	14.0	10.0	10.7			
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80			
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.3			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.15			0.13		0.160	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.02		0.030	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.11			0.08			<0.06		0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.006			0.004			0.004			0.003		0.006	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.003			0.003			<0.003		0.004	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.001			0.001		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.010			0.011			0.008			0.006		0.011	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			<0.003			0.003			0.003		0.004	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			9			8		9.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	11	10	8.1	11	9.8	11	10	11	12	10		12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			45			41			37		45.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		73			100			81			61		100.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		0.6	3以下
ｐＨ値	－	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2		7.3	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-003	T2300116-003	T2300132-003	T2300199-003	T2300298-003	T2300361-003	T2300429-003	T2300509-003	T2300566-003	T2300622-003	T2300710-003		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		9:30	9:05	9:30	9:05	9:05	9:13	9:25	9:17	9:20	9:25	9:22			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	17.5	23.4	23.6	28.6	30.6	26.0	20.9	13.8	13.5	13.8	16.1			
水温	℃	13.5	19.8	20.7	23.4	27.2	24.0	16.9	11.5	10.8	8.9	10.9			
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90	1.0	0.90	0.90	0.90	0.90			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.2			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.15			0.14			0.13		0.150	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02			0.02		0.030	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.09			0.14			0.09			<0.06		0.14	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.009			0.008			0.008			0.004		0.009	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005			0.005			0.003		0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.001			0.001		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.014			0.017			0.013			0.008		0.017	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.004			0.005			0.004		0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.006			0.004			0.003		0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.01			0.01		0.03	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			9			8		9.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	12	9.5	13	11	12	12	12	13	11		14	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		38			46			43			36		46.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		80			76			77			60		80.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4		0.7	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2		7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-004	T2300116-004	T2300132-004	T2300199-004	T2300298-004	T2300361-004	T2300429-004	T2300509-004	T2300566-004	T2300622-004	T2300710-004		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		13:52	12:28	12:50	12:10	12:23	12:00	12:40	12:30	11:57	12:10	12:35			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	16.8	22.1	25.1	29.5	32.1	31.0	20.9	15.8	16.5	10.0	15.1			
水温	℃	15.8	20.0	20.3	23.8	29.2	27.0	21.6	16.9	11.2	9.2	10.2			
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.70	0.80	0.70	0.80	0.70			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2			0.3			0.3		0.300	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.16			0.19		0.190	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.04		0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.16			0.10			<0.06		0.16	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.010			0.013			0.012			0.005		0.013	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.007			0.005			0.003		0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.016			0.024			0.021			0.012		0.024	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005			0.007			0.003		0.007	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.007			0.005		0.008	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.05			0.02			0.01		0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			10			12		12.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	14	13	13	16	15	16	15	15	16	17		17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			41			48			50		50.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		77			70			88			88		88.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6		0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4		7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-005	T2300116-005	T2300132-005	T2300199-005	T2300298-005	T2300361-005	T2300429-005	T2300509-005	T2300566-005	T2300622-005	T2300710-005		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		13:05	11:30	12:05	11:20	11:28	11:15	11:53	11:35	11:13	11:26	11:45			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	15.0	20.9	24.2	30.0	32.0	28.0	21.7	14.9	16.1	8.8	14.1			
水温	℃	14.1	18.5	19.1	22.8	27.8	25.5	19.9	15.2	12.7	8.5	10.1			
遊離残留塩素	mg/L	0.55	0.55	0.70	0.45	0.45	0.55	0.45	0.40	0.70	0.35	0.50			
一般細菌	個/mL	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0		2	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.3			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.16			0.17			0.19		0.190	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.04		0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.11			0.22			0.14			0.06		0.22	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.013			0.023			0.016			0.009		0.023	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			<0.003			<0.003			0.006		0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.003			0.003		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.019			0.036			0.027			0.018		0.036	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009			0.009			0.006		0.009	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.010			0.008			0.006		0.010	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.05			0.02			0.01		0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			9			11		11.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	14	13	13	16	16	17	15	15	15	16		17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			43			45			51		51.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		80			79			85			96		96.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6		0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.7	7.8	7.6	7.9	8.1	7.8	8.0	7.9	7.6	7.8	7.8		8.1	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-006	T2300116-006	T2300132-006	T2300199-006	T2300298-006	T2300361-006	T2300429-006	T2300509-006	T2300566-006	T2300622-006	T2300710-006		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		11:25	10:36	11:20	10:30	10:35	10:24	11:08	10:44	10:32	10:41	10:50			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	12.8	20.7	24.1	28.6	27.2	27.4	20.8	14.1	14.0	8.6	11.8			
水温	℃	14.5	20.4	19.8	24.0	26.2	24.1	18.6	16.0	9.8	6.9	10.0			
遊離残留塩素	mg/L	0.55	0.55	0.45	0.30	0.25	0.35	0.45	0.60	0.60	0.50	0.70			
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2			0.2			0.3		0.500	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.16			0.16			0.14		0.160	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.03		0.030	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.10			0.16			0.10			<0.06		0.16	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.010			0.008			0.005			0.005		0.010	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.004			0.003			0.003		0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.017			0.018			0.012			0.011		0.018	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.003			<0.003			<0.003		0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.006			0.004			0.004		0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.02			0.01			0.01			0.02		0.02	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		0.01			<0.01			0.01			0.03		0.03	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			9			9		9.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10	11	11	8.7	11	10	11	11	11	12	11		12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			46			43			39		46.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		67			96			79			77		96.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3		0.5	3以下
ｐＨ値	－	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6		7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-007	T2300116-007	T2300132-007	T2300199-007	T2300298-007	T2300361-007	T2300429-007	T2300509-007	T2300566-007	T2300622-007	T2300710-007		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		11:40	11:00	11:38	10:50	10:57	10:45	11:25	11:05	10:48	11:00	11:15			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	13.5	21.3	23.1	29.7	30.0	28.0	24.9	16.5	13.6	8.0	11.8			
水温	℃	14.9	19.8	20.0	23.1	28.5	26.7	21.9	17.1	13.0	8.9	9.8			
遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.65	0.55	0.40	0.50	0.45	0.60	0.60	0.80	0.70	0.70			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.3			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.16			0.14		0.160	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.03		0.030	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.11			0.07			<0.06		0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.007			0.007			0.005			0.003		0.007	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.004			0.003			<0.003		0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.004			0.002			0.001		0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.018			0.011			0.007		0.018	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.003			<0.003			<0.003		0.004	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			9			9		9.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	12	11	11	8.4	11	9.9	11	11	11	12	11		12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			45			43			37		45.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		76			90			79			80		90.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	0.3		0.5	3以下
ｐＨ値	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3		7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-008	T2300116-008	T2300132-008	T2300199-008	T2300298-008	T2300361-008	T2300429-008	T2300509-008	T2300566-008	T2300622-008	T2300710-008		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		14:12	13:40	13:45	13:16	13:18	13:07	13:37	13:45	13:02	13:15	13:30			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	16.2	23.0	26.5	32.2	33.5	32.5	20.4	16.0	16.0	10.8	17.0			
水温	℃	13.0	15.8	16.7	19.8	22.8	23.9	19.8	17.1	13.8	10.8	10.1			
遊離残留塩素	mg/L	0.45	0.70	0.55	0.70	0.60	0.70	0.40	0.20	0.30	0.50	0.60			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2			0.3			0.3		0.300	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.15			0.21		0.210	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.04		0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.15			0.09			<0.06		0.15	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.008			0.012			0.016			0.005		0.016	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005			<0.003			0.003		0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.003			0.003		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.014			0.023			0.028			0.014		0.028	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005			0.006			0.003		0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.009			0.006		0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.04			0.02			0.02		0.04	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.02			<0.01		0.02	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			10			11		11.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	14	14	13	16	15	16	16	15	16	16		16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			41			44			49		49.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		81			75			80			95		95.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7		0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4		7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-009	T2300116-009	T2300132-009	T2300199-009	T2300298-009	T2300361-009	T2300429-009	T2300509-009	T2300566-009	T2300622-009	T2300710-009		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		13:35	12:05	12:35	11:50	12:00	11:42	12:22	12:10	11:40	11:54	12:15			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	15.6	18.5	23.8	29.0	32.5	26.7	19.8	13.8	14.9	8.1	15.8			
水温	℃	15.0	18.5	20.5	22.8	27.8	25.3	19.9	15.9	12.0	8.0	9.9			
遊離残留塩素	mg/L	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.80	0.55	0.80	0.80	0.90			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2			0.3			0.3		0.300	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.16			0.16			0.18		0.180	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.04		0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.09			0.16			0.10			0.07		0.16	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.012			0.017			0.015			0.006		0.017	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.007			0.005			0.004		0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.002			0.003		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.018			0.029			0.025			0.015		0.029	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.006			0.008			0.004		0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.009			0.008			0.006		0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.05			0.02			0.01		0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			9			10			13		13.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	14	13	13	16	15	16	15	15	15	18		18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			43			48			51		51.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		85			80			87			93		93.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6		0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6		8.0	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		T2300053-010	T2300116-010	T2300132-010	T2300199-010	T2300298-010	T2300361-010	T2300429-010	T2300509-010	T2300566-010	T2300622-010	T2300710-010		最大値	基準値
採取年月		2023/4/24	2023/5/29	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/11	2024/1/22	2024/2/20			
採取時刻		14:33	14:05	14:06	13:40	13:42	13:26	13:58	14:10	13:25	13:34	14:00			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道		
地点名称１		肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
当日天候		曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
前日天候		晴	曇	曇	晴	晴	曇時々晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇後雨			
気温	℃	15.0	23.0	24.0	32.5	31.1	32.5	24.1	14.0	15.4	12.5	15.1			
水温	℃	15.5	20.2	20.8	24.1	29.0	26.2	21.1	16.9	12.9	9.8	10.8			
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.70	0.90	0.80	1.0	0.80	1.0	0.90	0.70	0.55	0.80			
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2			0.4			0.3		0.400	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.16			0.20		0.200	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.04		0.040	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.27			0.13			0.07		0.27	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.009			0.013			0.011			0.005		0.013	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.008			0.006			0.003		0.008	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.002			0.003		0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.015			0.023			0.020			0.013		0.023	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006			0.008			0.003		0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.007			0.007			0.005		0.007	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.05			0.02			0.01		0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8			10			10			13		13.00	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	14	13	13	16	15	16	15	16	16	18		18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			41			47			50		50.00	300以下
蒸発残留物	mg/L		83			80			90			91		91.00	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6		0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5		7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	2以下

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

受付番号	採取年月	採取時刻	施設名称	地点名称1	試料名称1	当日天候	前日天候	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	ジアルジア	濁　度
－	－	－	－	－	－	－	－	℃	℃	－	CFU/100mL	個/10L	個/10L	度
T2300054-001	2023/4/24	9:45	上水道	笹尾	原水	曇	晴	14.3	13.0	不検出	0	0	0	－
T2300117-001	2023/5/29	9:20	上水道	笹尾	原水	雨	曇	23.4	16.5	検出	1	0	0	－
T2300134-001	2023/6/14	9:43	上水道	笹尾	原水	曇	曇	22.5	17.6	検出	1	0	0	－
T2300200-001	2023/7/12	9:17	上水道	笹尾	原水	晴	晴	28.7	20.0	検出	6	0	0	－
T2300299-001	2023/8/14	9:15	上水道	笹尾	原水	曇	晴	30.6	25.6	検出	5	0	0	－
T2300362-001	2023/9/13	9:25	上水道	笹尾	原水	晴	曇時々晴	25.6	23.5	不検出	0	0	0	－
T2300430-001	2023/10/18	9:38	上水道	笹尾	原水	晴	晴	18.1	19.0	検出	5	0	0	－
T2300510-001	2023/11/15	9:25	上水道	笹尾	原水	晴	晴	9.1	15.1	不検出	0	0	0	－
T2300567-001	2023/12/11	9:32	上水道	笹尾	原水	晴	晴	12.5	11.7	不検出	0	0	0	－
T2300623-001	2024/1/22	9:36	上水道	笹尾	原水	晴	雨後曇	10.2	8.4	検出	12	0	0	－
T2300711-001	2024/2/20	9:32	上水道	笹尾	原水	曇	曇後雨	15.1	9.9	不検出	0	0	0	－
			上水道	笹尾	原水									－
T2300054-002	2023/4/24	10:08	上水道	清水東	原水	曇	晴	14.2	13.9	検出	0	0	0	－
T2300117-002	2023/5/29	9:50	上水道	清水東	原水	雨	曇	21.3	18.1	不検出	0	－	－	－
T2300134-002	2023/6/14	10:28	上水道	清水東	原水	曇	曇	20.6	18.7	検出	0	－	－	－
T2300200-002	2023/7/12	9:40	上水道	清水東	原水	晴	晴	26.0	22.0	不検出	0	0	0	－
T2300299-002	2023/8/14	9:52	上水道	清水東	原水	曇	晴	29.1	23.0	不検出	0	－	－	－
T2300362-002	2023/9/13	9:44	上水道	清水東	原水	晴	曇時々晴	26.3	24.7	不検出	0	－	－	－
T2300430-002	2023/10/18	10:20	上水道	清水東	原水	晴	晴	20.7	20.0	不検出	0	0	0	－
T2300510-002	2023/11/15	9:53	上水道	清水東	原水	晴	晴	12.0	15.4	不検出	0	－	－	－
T2300567-002	2023/12/11	9:52	上水道	清水東	原水	晴	晴	13.1	13.6	不検出	0	－	－	－
T2300623-002	2024/1/22	9:58	上水道	清水東	原水	晴	雨後曇	10.8	9.8	不検出	0	0	0	－
T2300711-002	2024/2/20	10:02	上水道	清水東	原水	曇	曇後雨	12.8	10.5	不検出	0	－	－	－
			上水道	清水東	原水									－