

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

												2025年度		5 月
受付番号		J250057800	J250057900	J250058000	J250058100	J250058200	J250058300	J250058400	J250058500	J250058600	J250058700		最大値	基準値
採取年月		2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19	2025/05/19			
採取時刻		10:50	10:00	09:30	12:40	11:45	10:25	11:15	13:10	12:20	13:35			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道			
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川			
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
当日天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	22.0	20.0	20.0	24.4	22.0	19.6	23.0	24.2	23.0	24.0			
水温	℃	19.0	17.0	18.0	20.0	19.0	18.8	19.0	17.0	19.0	19.6			
遊離残留塩素	mg/L	0.82	0.90	1.06	1.00	0.68	0.52	0.76	0.70	0.50	0.87		0.00	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
シアニ化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.17	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.17	0.18		<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジ ^o クロロエチン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.008	0.003	0.007	0.019	0.021	0.011	0.007	0.012	0.023	0.019		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.005	0.008	0.01	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.007	0.012	0.031	0.033	0.020	0.013	0.022	0.035	0.033		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.005	0.010	0.013	0.007	0.005	0.007	0.012	0.010		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.002	0.004	0.009	0.009	0.006	0.004	0.007	0.009	0.010		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.2	9.3	11	12	9.8	9.4	10	12	12		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	11	14	18	18	13	13	17	18	18		<1	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47	45	51	52	55	47	46	48	55	53		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L	120	95	110	120	110	100	110	120	120	120		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L												<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L												<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.6	0.7	1.1	1.2	0.8	0.7	1.0	1.1	1.2		<0.3	3以下
pH値	－	7.5	7.2	7.3	7.5	7.7	7.7	7.3	7.3	7.8	7.6		0.0	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250027200	J250058100											最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19												
採取時刻		11:18	12:40												
施設名称		上水道	上水道												
地点名称 1		伏見台	伏見台												
試料名称 1		浄水	浄水												
当日天候		晴	曇												
前日天候		雨のち曇	晴												
気温	℃	14.6	24.4												
水温	℃	15.2	20.0												
遊離残留塩素	mg/L	0.74	1.00												
一般細菌	個/mL	0	0										0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	
大腸菌	－	不検出	不検出										不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4										0.5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18										0.14	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04										0.02	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		0.08										<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.019										0.012	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008										0.006	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003										0.002	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.031										0.021	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010										0.008	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.009										0.007	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001										<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008										<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03										<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		11										8.6	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	15	18										14	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52										37	300以下	
蒸発残留物	mg/L		120										99	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L												<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L												<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	1.1										0.8	3以下	
pH値	－	7.7	7.5										7.4	5.8 以上 8.6 以下	
味	－	異常なし	異常なし										異常なし	異常でないこと	
臭気	－	異常なし	異常なし										異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5										<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2										<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026800	J250058700													最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19														
採取時刻		11:52	13:35														
施設名称		上水道	上水道														
地点名称 1		肝川	肝川														
試料名称 1		浄水	浄水														
当日天候		晴	曇														
前日天候		雨のち曇	晴														
気温	℃	15.4	24.0														
水温	℃	13.8	19.6														
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.87														
一般細菌	個/mL	0	0													0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出													不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003													<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005													<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002													<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004													<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4													<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18													0.5	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04													0.02	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002													<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005													<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004													<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002													<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.09													0.07	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002													<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.019													0.011	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008													0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004													0.002	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001													<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.033													0.020	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010													0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.010													0.007	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001													<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008													<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01													<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03													0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01													<0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01													<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		12													8.7	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005													<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	15	18													14	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		53													37	300以下
蒸発残留物	mg/L		120													97	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02													<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L															<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L															<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005													<0.002	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005													<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.9													0.8	3以下
pH値	－	7.7	7.6													7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし													異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし													異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5													<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2													<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]