

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

2025年度 7 月

7 月

[illegible]

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250027200	J250058100	J250090500	J250129600									最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16	2025/07/15										
採取時刻		11:18	12:40	12:05	12:00										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		伏見台	伏見台	伏見台	伏見台										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		晴	曇	曇	晴										
前日天候		雨のち曇	晴	曇	晴のち雨										
気温	℃	14.6	24.4	25.0	28.5										
水温	℃	15.2	20.0	22.0	24.6										
遊離残留塩素	mg/L	0.74	1.00	1.00	0.89								1.00		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4										0.4	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18										0.18	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04										0.04	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		0.08										0.08	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.019										0.019	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008										0.008	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003										0.003	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.031										0.031	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010										0.01	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.009										0.009	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001										<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008										<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03										0.03	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		11										11	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	15	18	15	17								18	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52										52	300以下	
蒸発残留物	mg/L		120										120	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	1.1	0.8	0.9								1.1	3以下	
pH値	—	7.7	7.5	7.4	7.5								7.7	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026400	J250058300	J250090700	J250129800									最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16	2025/07/15										
採取時刻		09:55	10:25	10:35	10:10										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		柏原	柏原	柏原	柏原										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		晴	曇	曇	曇										
前日天候		雨のち曇	晴	曇	晴のち雨										
気温	℃	13.2	19.6	25.0	28.0										
水温	℃	13.8	18.8	21.0	26.0										
遊離残留塩素	mg/L	0.73	0.52	0.57	0.50								0.73		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.6										0.6	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16										0.16	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03										0.03	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06										<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.011										0.011	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006										0.006	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003										0.003	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.020										0.020	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007										0.007	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006										0.006	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001										<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008										<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.02										0.02	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		0.02										0.02	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8										9.8	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	11	13	13	10								13	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47										47	300以下	
蒸発残留物	mg/L		100										100	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.8	0.7	0.6								0.8	3以下	
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.8								7.8	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026800	J250058700	J250091100	J250130200									最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16	2025/07/15										
採取時刻		11:52	13:35	12:45	12:40										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		肝川	肝川	肝川	肝川										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		晴	曇	曇	晴										
前日天候		雨のち曇	晴	曇	晴のち雨										
気温	℃	15.4	24.0	29.0	30.0										
水温	℃	13.8	19.6	22.0	28.0										
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.87	0.98	0.70								0.98		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4										0.4	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18										0.18	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04										0.04	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		0.09										0.09	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.019										0.019	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008										0.008	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004										0.004	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.033										0.033	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010										0.01	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.010										0.01	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001										<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008										<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03										0.03	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		12										12	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	15	18	15	18								18	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		53										53	300以下	
蒸発残留物	mg/L		120										120	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	1.2	0.8	1.0								1.2	3以下	
pH値	—	7.7	7.6	7.4	7.6								7.7	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]