

受付番号		J250398500	J250398600	J250398700	J250398800	J250398900	J250399000	J250399100	J250399200	J250399300	J250399400		最大値	基準値
採取年月		2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10	2026/03/10			
採取時刻		10:49	10:08	09:41	12:17	11:30	10:28	11:08	12:36	12:03	12:52			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道			
地点名称1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川			
試料名称1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
当日天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴			
前日天候		晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇	晴一時曇			
気温	℃	5.6	5.5	5.2	5.7	5.0	4.2	4.8	6.0	6.2	6.5			
水温	℃	8.2	9.7	8.0	6.8	9.2	7.6	9.8	10.5	9.9	11.0			
遊離残留塩素	mg/L	0.95	1.03	1.11	0.83	0.40	0.81	0.91	0.40	0.50	0.89		1.11	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L												<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L												<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L												<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L												<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L												<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L												<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L												<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L												<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L												<0.005	0.05以下
1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L												<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L												<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L												<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L												<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L												<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L												<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L												<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L												<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L												<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L												<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L												<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L												<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L												<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L												<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L												<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L												<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L												<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L												<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L												<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	11	14	21	19	14	12	21	20	21		21	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L												<3	300以下
蒸発残留物	mg/L												<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L												<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L												<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L												<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L												<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L												<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.9	0.8	0.9		0.9	3以下
pH値	—	7.6	7.2	7.2	7.3	7.8	7.6	7.4	7.3	7.8	7.5		7.8	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2	2以下

