猪名川町上水道測定結果（基準項目）　　2026年度　10 月

受付番号		J260152700	J260152800	J260152900	J260153000	J260153100	J260153200	J260153300	J260153400	J260153500	J260153600			最大値	基準値
採取年月		2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05	2026/10/05				
採取時刻		11:00	10:10	09:35	12:15	11:40	10:40	11:20	12:35	12:05	12:50				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称１		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川				
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		曇	雨	雨	雨	曇	曇	曇	雨	曇	雨				
前日天候		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨				
気温	℃	18.4	20.2	19.0	19.4	19.8	18.8	19.0	19.2	18.6	19.2				
水温	℃	20.8	21.0	21.0	19.4	20.0	17.0	20.2	21.0	19.0	21.2				
遊離残留塩素	mg/L	1.08	1.22	0.84	0.74	0.73	0.20	0.60	0.43	0.47	0.95			1.22	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L													<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L													<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L													<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L													<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L													<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L													<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L													<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L													<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L													<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L													<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L													<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L													<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L													<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L													<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L													<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L													<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L													<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L													<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L													<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L													<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L													<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L													<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L													<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L													<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L													<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L													<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L													<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	9.4	6.1	11	14	14	11	9.5	13	14	14			14	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L													<3	300以下
蒸発残留物	mg/L													<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L													<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L													<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L													<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.5	0.8	0.9	0.9	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9			1.0	3以下
ｐＨ値	－	7.6	6.9	7.4	7.4	7.7	7.6	7.4	7.3	7.8	7.5			7.8	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014600	J260029000	J260052600	J260071800	J260112200	J260131300	J260152700						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	2026/9/7	2026/10/05							
採取時刻		10:49	11:21	11:37	10:32	14:26	10:40	11:00							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		曇	晴	曇	雨	雨	曇	曇							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	18.2	26.1	21.2	24.5	25.4	25.5	18.4							
水温	℃	14.8	21.0	16.9	21.0	23.4	27.0	20.8							
遊離残留塩素	mg/L	0.97	0.40	1.24	0.87	0.83	0.84	1.08						1.24	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.13								0.13	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.004			0.012								0.012	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.006								0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.004								0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.009			0.023								0.023	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.9			10								10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10	11	11	8.7	11	12	9.4						12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40			47								47	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			100								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7						0.7	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6						7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014700	J260029100	J260052700	J260071900	J260112300	J260131400	J260152800						最大値	基準値
採取年月		2026/04/30	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		10:05	10:32	11:19	09:49	09:49	9:25	10:10							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		雨	晴	曇	雨	曇	曇	雨							
前日天候		曇一時雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	12.0	25.0	21.0	24.0	25.0	26.0	20.2							
水温	℃	13.0	15.5	17.7	20.0	23.6	25.0	21.0							
遊離残留塩素	mg/L	1.06	1.05	1.17	1.13	1.10	1.21	1.22						1.22	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.6			0.2								0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.25			0.17								0.25	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.04								0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L			<0.000005			<0.000005							<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.06								0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003								<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003								<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5			10								10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	33	10	7.3	6.0	9.4	7.7	6.1						33	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39			44								44	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			94								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	1.3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5						1.3	3以下
ｐＨ値	－	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9						7.0	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014800	J260029200	J260052800	J260072000	J260112400	J260131500	J260152900						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	2026/9/7	2026/10/05							
採取時刻		09:30	09:34	09:21	09:20	09:13	9:40	09:35							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		曇	晴	曇	雨	雨	曇	雨							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	17.8	24.0	20.2	23.0	26.2	26.2	19.0							
水温	℃	15.0	21.0	19.6	24.0	27.2	28.0	21.0							
遊離残留塩素	mg/L	0.98	0.96	0.95	0.97	0.94	0.86	0.84						0.98	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.16								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L			<0.000005			<0.000005							<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.11								0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.004			0.014								0.014	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			0.004								0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.007			0.025								0.025	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006								0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.04								0.04	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5			9.5								9.5	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	13	11	9.3	13	16	11						16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44			46								46	300以下
蒸発残留物	mg/L		120			94								120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8						0.9	3以下
ｐＨ値	－	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.6	7.4						7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						0.8	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014900	J260029300	J260052900	J260072100	J260112500	J260131600	J260153000						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		12:15	13:12	12:30	12:05	11:33	12:05	12:15							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	曇	曇	雨							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	20.6	26.6	22.8	24.5	26.0	26.5	19.4							
水温	℃	15.2	21.5	21.0	24.0	28.0	27.4	19.4							
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.61	0.91	0.8	0.83	0.63	0.74						0.91	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2								0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.15								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.12								0.12	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011			0.045								0.045	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			<0.003								0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.021			0.074								0.074	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.008								0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.022								0.022	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.06								0.06	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8			9.6								9.8	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	17	15	14	14	16	14						17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		42			41								42	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			93								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9						0.9	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4						7.5	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015000	J260029400	J260053000	J260072200	J260112600	J260131700	J260153100						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		11:27	12:17	11:47	11:17	13:25	11:20	11:40							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	19.2	26.9	22.1	24.2	27.0	25.7	19.8							
水温	℃	14.9	21.2	19.0	23.0	26.0	27.0	20.0							
遊離残留塩素	mg/L	0.52	0.63	0.26	0.63	0.32	0.30	0.73						0.73	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.3								0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.15								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.10			0.13								0.13	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.012			0.051								0.051	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			<0.003								0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.005								0.005	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.022			0.073								0.073	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.009			0.012								0.012	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.017								0.017	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.05								0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			0.01								0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.7			9.8								9.8	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	17	16	15	15	16	14						17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		43			44								44	300以下
蒸発残留物	mg/L		120			95								120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9						0.9	3以下
ｐＨ値	－	7.9	7.7	7.9	7.6	8.2	8.2	7.7						8.2	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015100	J260029500	J260053100	J260072300	J260112700	J260131800	J260153200						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		10:26	10:55	10:47	10:12	13:57	10:12	10:40							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		曇	晴	曇	雨	雨	曇	曇							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	18.0	25.4	21.2	23.8	25.3	25.6	18.8							
水温	℃	15.0	21.0	18.6	23.0	25.6	23.0	17.0							
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.48	0.61	0.42	0.41	0.40	0.20						0.79	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.15								0.15	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.11								0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.009			0.024								0.024	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.003								0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.008								0.008	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.017			0.047								0.047	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006								0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.015								0.015	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01			0.01								0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		0.01			0.01								0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.8			9.5								9.5	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10	9.9	12	9.9	11	12	11						12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39			46								46	300以下
蒸発残留物	mg/L		94			94								94	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6						0.7	3以下
ｐＨ値	－	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6						7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015200	J260029600	J260053200	J260072400	J260112800	J260131900	J260153300						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		11:08	11:47	11:24	10:53	10:07	11:00	11:20							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	18.6	26.4	21.6	24.0	25.2	26.0	19.0							
水温	℃	15.6	22.0	20.5	23.8	28.0	28.0	20.2							
遊離残留塩素	mg/L	0.84	0.81	0.71	0.62	0.59	0.41	0.60						0.84	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.1								0.1	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.005			0.023								0.023	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006								0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.007								0.007	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.011			0.044								0.044	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.014								0.014	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.02								0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			0.01								0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.2			9.6								9.6	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10	11	11	8.1	11	11	9.5						11	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39			45								45	300以下
蒸発残留物	mg/L		97			97								97	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8						0.8	3以下
ｐＨ値	－	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4						7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015300	J260029700	J260053300	J260072500	J260112900	J260132000	J260153400						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		12:32	13:39	13:46	12:25	10:36	12:25	12:35							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨	曇	雨							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	20.8	27.8	23.0	24.5	25.4	26.7	19.2							
水温	℃	14.2	19.0	18.5	22.0	23.0	26.0	21.0							
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.41	0.45	0.2	0.59	0.40	0.43						0.80	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2								0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.17								0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.11								0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011			0.026								0.026	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			0.006								0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.005								0.005	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.022			0.045								0.045	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.008			0.008								0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.008			0.014								0.014	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.05								0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.5			9.4								9.5	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	15	17	14	13	14	16	13						17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		41			41								41	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			100								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0						1	3以下
ｐＨ値	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3						7.5	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015400	J260029800	J260053400	J260072600	J260113000	J260132100	J260153500						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		11:54	12:51	12:14	11:47	11:56	11:45	12:05							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	20.5	27.3	22.3	24.0	26.5	26.0	18.6							
水温	℃	15.1	18.2	19.0	23.0	26.0	26.5	19.0							
遊離残留塩素	mg/L	0.40	0.41	0.4	0.4	0.40	0.30	0.47						0.47	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.3								0.4	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.15								0.15	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.017			0.054								0.054	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003								<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007								0.007	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.031			0.082								0.082	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010			0.011								0.011	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.010			0.021								0.021	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.04								0.04	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		0.04			0.02								0.04	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.4			9.8								9.8	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	15	16	15	15	16	14						16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		42			43								43	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			94								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8						1	3以下
ｐＨ値	－	7.9	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8						8	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	0.7	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5						0.7	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015500	J260029900	J260053500	J260072700	J260113100	J260132200	J260153600						最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12	9月7日	2026/10/05							
採取時刻		12:50	14:01	13:05	12:46	10:59	12:40	12:50							
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道							
地点名称１		肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川							
試料名称１		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水							
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨	曇	雨							
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴	曇後雨	雨							
気温	℃	21.0	28.0	23.0	24.5	25.1	28.0	19.2							
水温	℃	16.4	23.0	20.3	24.0	28.4	27.8	21.2							
遊離残留塩素	mg/L	0.87	0.78	1.03	0.85	0.42	1.05	0.95						1.05	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	1 mL の検水で形成される 集落数が100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.3								0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.15								0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.22								0.22	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011			0.060								0.06	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			<0.003								0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.008								0.008	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.022			0.092								0.092	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.011								0.011	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.008			0.024								0.024	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.05								0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			0.01								0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8			9.8								9.8	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	17	15	14	15	16	14						17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		43			43								43	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			91								110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9						1	3以下
ｐＨ値	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.8	7.6	7.5						7.8	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

受付番号	採取年月	採取時刻	施設名称	地点名称1	試料名称1	当日天候	前日天候	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	ジアルジア	PFOS及びPFOA	濁　度
－	－	－	－	－	－	－	－	℃	℃	－	CFU/100mL	個/10L	個/10L	mg/L	度
J2600156	2026/4/27	09:42	上水道	笹尾	原水	曇	雨	17.8	18.8	検出	1	不検出	不検出	－	－
J2600300	2026/5/18	09:52	上水道	笹尾	原水	晴	晴	24.0	19.0	検出	3	不検出	不検出	－	－
J2600536,537	2026/6/9	09:32	上水道	笹尾	原水	曇	曇後雨	20.2	17.5	検出	0	不検出	不検出	<0.000005	1.0
J2600728	2026/7/6	09:30	上水道	笹尾	原水	雨	雨一時曇	23.0	20.0	検出	0	不検出	不検出	－	－
J2601132	2026/8/12	09:25	上水道	笹尾	原水	雨	晴	26.2	24.0	検出	0	不検出	不検出	－	－
J2601323,1324	2026/9/7	09:50	上水道	笹尾	原水	曇	曇後雨	26.2	25.0	検出	0	不検出	不検出	0.000005	－
J2601537	2026/10/5	09:45	上水道	笹尾	原水	雨	雨	19.0	20.2	検出	0	不検出	不検出	－	－
J2600157	2026/4/30	10:00	上水道	清水東	原水	雨	曇一時雨	12.0	12.6	不検出	0	不検出	不検出	－	－
J2600301	2026/5/18	10:40	上水道	清水東	原水	晴	晴	25.0	20.0	不検出	0	－	－	－	－
J2600538,539	2026/6/9	10:23	上水道	清水東	原水	曇	曇後雨	21.0	19.0	不検出	0	－	－	<0.000005	0.2未満
J2600729	2026/7/6	09:58	上水道	清水東	原水	雨	雨一時曇	24.0	19.8	検出	0	不検出	不検出	－	－
J2601133	2026/8/12	09:58	上水道	清水東	原水	曇	晴	25.0	25.0	不検出	0	－	－	－	－
J2601325,1326	2026/9/7	9:20	上水道	清水東	原水	曇	曇後雨	26.0	26.0	不検出	0	－	－	<0.000005	－
J2601538	2026/10/5	10:15	上水道	清水東	原水	雨	雨	20.2	21.0	不検出	0	不検出	不検出	－	－