

受付番号		J260112200	J260112300	J260112400	J260112500	J260112600	J260112700	J260112800	J260112900	J260113000	J260113100		最大値	基準値
採取年月		2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12	2026/08/12			
採取時刻		14:26	09:49	09:13	11:33	13:25	13:57	10:07	10:36	11:56	10:59			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道			
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川			
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
当日天候		雨	曇	雨	曇	雨	雨	雨	雨	曇	雨			
前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	25.4	25.0	26.2	26.0	27.0	25.3	25.2	25.4	26.5	25.1			
水温	℃	23.4	23.6	27.2	28.0	26.0	25.6	28.0	23.0	26.0	28.4			
遊離残留塩素	mg/L	0.83	1.10	0.94	0.83	0.32	0.41	0.59	0.59	0.40	0.42		1.10	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 mL の検水で形成される菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.15		0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
ジス-1, 2-ジ ² クロロエチレン及びトリス-1, 2-ジ ² クロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ペ ² フルオロオクサレート ² スルホン酸 (PFOS) 及びペ ² フルオロオクサ ² ル酸 (PFOA)	mg/L												<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.06	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.15	0.22		0.22	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.012	<0.001	0.014	0.045	0.051	0.024	0.023	0.026	0.054	0.060		0.060	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.003	0.006	0.006	<0.003	<0.003		0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	<0.001	0.004	0.007	0.005	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008		0.008	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.023	<0.001	0.025	0.074	0.073	0.047	0.044	0.045	0.082	0.092		0.092	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.006	0.008	0.012	0.006	0.005	0.008	0.011	0.011		0.012	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	<0.001	0.007	0.022	0.017	0.015	0.014	0.014	0.021	0.024		0.024	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	0.04	0.06	0.05	<0.02	0.02	0.05	0.04	0.05		0.06	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01		0.02	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	9.5	9.6	9.8	9.5	9.6	9.4	9.8	9.8		10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	9.4	13	14	15	11	11	14	15	15		15	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47	44	46	41	44	46	45	41	43	43		47	300以下
蒸発残留物	mg/L	100	94	94	93	95	94	97	100	94	91		100	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0.05以下
有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	mg/L	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8		0.9	3以下
pH 値	—	7.6	6.9	7.4	7.5	8.2	7.7	7.3	7.5	8.0	7.8		8.2	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014600	J260029000	J260052600	J260071800	J260112200									最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12										
採取時刻		10:49	11:21	11:37	10:32	14:26										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		曇	晴	曇	雨	雨										
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴										
気温	℃	18.2	26.1	21.2	24.5	25.4										
水温	℃	14.8	21.0	16.9	21.0	23.4										
遊離残留塩素	mg/L	0.97	0.40	1.24	0.87	0.83								1.24		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16								0.16	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ペ'フルオロオクタン-1-スルホ'酸 (PFOS) 及びペ'フルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06			0.13								0.13	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.004			0.012								0.012	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.006								0.006	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.004								0.004	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.009			0.023								0.023	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.9			10								10	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	10	11	11	8.7	11								11	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40			47								47	300以下	
蒸発残留物	mg/L		110			100								110	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6								0.6	3以下	
pH値	—	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6								7.6	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014700	J260029100	J260052700	J260071900	J260112300									最大値	基準値
採取年月		2026/04/30	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12										
採取時刻		10:05	10:32	11:19	09:49	09:49										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		雨	晴	曇	雨	曇										
前日天候		曇一時雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴										
気温	℃	12.0	25.0	21.0	24.0	25.0										
水温	℃	13.0	15.5	17.7	20.0	23.6										
遊離残留塩素	mg/L	1.06	1.05	1.17	1.13	1.10								1.17		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.6			0.2								0.6	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.25			0.17								0.25	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.04								0.04	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ペ-フルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペ-フルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L			<0.000005										<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06			0.06								0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003								<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003								<0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5			10								10	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	33	10	7.3	6.0	9.4								33	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39			44								44	300以下	
蒸発残留物	mg/L		110			94								110	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	mg/L	1.3	0.5	0.6	0.7	0.5								1.3	3以下	
pH値	—	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9								7.0	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5								0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014800	J260029200	J260052800	J260072000	J260112400									最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12										
採取時刻		09:30	09:34	09:21	09:20	09:13										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		曇	晴	曇	雨	雨										
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴										
気温	℃	17.8	24.0	20.2	23.0	26.2										
水温	℃	15.0	21.0	19.6	24.0	27.2										
遊離残留塩素	mg/L	0.98	0.96	0.95	0.97	0.94								0.98		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.16								0.16	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ペ'フルオロオクタン-1-スルホ'酸(PFOS)及びペ'フルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005										<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06			0.11								0.11	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.004			0.014								0.014	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			0.004								0.004	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.007			0.025								0.025	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006								0.006	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.04								0.04	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5			9.5								9.5	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	13	13	11	9.3	13								13	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44			46								46	300以下	
蒸発残留物	mg/L		120			94								120	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001								<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8								0.8	3以下	
pH値	—	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4								7.4	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5								0.8	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260014900	J260029300	J260052900	J260072100	J260112500									最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12										
採取時刻		12:15	13:12	12:30	12:05	11:33										
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水										
当日天候		晴	晴	曇	雨	曇										
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴										
気温	℃	20.6	26.6	22.8	24.5	26.0										
水温	℃	15.2	21.5	21.0	24.0	28.0										
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.61	0.91	0.8	0.83								0.91		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2								0.3	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.15								0.16	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
ペ-フルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペ-フルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L													<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		0.08			0.12								0.12	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.011			0.045								0.045	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			<0.003								0.007	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.007								0.007	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.021			0.074								0.074	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.008								0.008	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.022								0.022	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008								<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.06								0.06	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8			9.6								9.8	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	16	17	15	14	14								17	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		42			41								42	300以下	
蒸発残留物	mg/L		110			93								110	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02								<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005								<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8								0.9	3以下	
pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5								7.5	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下	

[illegible]

[illegible]

受付番号		J260015300	J260029700	J260053300	J260072500	J260112900													最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12														
採取時刻		12:32	13:39	13:46	12:25	10:36														
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道														
地点名称1		白金	白金	白金	白金	白金														
試料名称1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水														
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨														
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴														
気温	℃	20.8	27.8	23.0	24.5	25.4														
水温	℃	14.2	19.0	18.5	22.0	23.0														
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.41	0.45	0.2	0.59												0.80		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0												0		1 mL の検体で形成される 菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												不検出		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003												<0.0003		0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005												<0.00005		0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002												<0.002		0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004												<0.004		0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.2												0.3		10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.17												0.17		8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03												0.03		1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002												<0.0002		0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005												<0.005		0.05以下
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004												<0.004		0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002												<0.002		0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
ペ'フルオロオクタノールスルホン酸(PFOS)及びペ'フルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L																	<0.000005		0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001												<0.001		0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.11														

受付番号		J260015400	J260029800	J260053400	J260072600	J260113000											最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12												
採取時刻		11:54	12:51	12:14	11:47	11:56												
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道												
地点名称1		民田	民田	民田	民田	民田												
試料名称1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水												
当日天候		晴	晴	曇	雨	曇												
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴												
気温	℃	20.5	27.3	22.3	24.0	26.5												
水温	℃	15.1	18.2	19.0	23.0	26.0												
遊離残留塩素	mg/L	0.40	0.41	0.4	0.4	0.40											0.41	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0											0	1 mL の検体で形成される 菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003											<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005											<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.3											0.4	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16											0.16	8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03											0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002											<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005											<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
ペ'フルオロオクタノールスルホン酸(PFOS)及びペ'フルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L																<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.15											0.15	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
クロホルム	mg/L		0.017			0.054											0.054	0.06以下
ジクロロ酢酸																		

受付番号		J260015500	J260029900	J260053500	J260072700	J260113100											最大値	基準値
採取年月		2026/04/27	2026/05/18	2026/06/09	2026/07/06	2026/08/12												
採取時刻		12:50	14:01	13:05	12:46	10:59												
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道												
地点名称1		肝川	肝川	肝川	肝川	肝川												
試料名称1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水												
当日天候		晴	晴	曇	雨	雨												
前日天候		雨	晴	曇後雨	雨一時曇	晴												
気温	℃	21.0	28.0	23.0	24.5	25.1												
水温	℃	16.4	23.0	20.3	24.0	28.4												
遊離残留塩素	mg/L	0.87	0.78	1.03	0.85	0.42											1.03	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0											0	1検、の検本で判定される。異常値が100以下であること。
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003											<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005											<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.3			0.3											0.3	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.15											0.16	8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03											0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002											<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005											<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
ペ'フルオロオクタノールスルホン酸(PFOS)及びペ'フルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L																<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.22											0.22	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下
クロホルム	mg/L		0.011			0.060											0.06	0.06以下
ジクロロ酢酸																		

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]