

動力消防ポンプ設備の概要表

様式第12号

水 原 距 離	設置場所				必要水量		
	種 別		受水槽・高架水槽・その他()		$\text{m}^3/\text{min} \times 20\text{分} \quad \text{m}^3$		
	構 造		RC・FRP・その他()		水源容量		
	兼用の有無		専用・兼用()		$\text{m} \times \text{m} \times \text{mH} = \text{m}^3$		
	距離	防火対策物までの水平距離		m		有効水量	
		動力消防ポンプまでの歩行距離		m		$\text{m} \times \text{m} \times \text{mH} = \text{m}^3$	
		吸水落差				m	
動力 消 防 ポ ン プ	設置場所						
	種 別		消防ポンプ自動車 重可搬消防ポンプ		手引消防ポンプ 軽可搬消防ポンプ		
	設置台数		台		作業人数 名		
	製造社名		型式番号				
	ポン プ	級 別	級		出力/回転数 PS/ rpm		
		口 径	mm		燃料種別・消費量 ・ ℓ /min		
		吐 出 量	l/min		燃料タンク容量 ℓ		
		段 数	段		起動方式		
		回 転 数	rpm		蓄電池容量 V Ah		
	吸 管 等	吸 管	$\text{mm} \times \text{m} \times \text{本}$				
ホ ー ス		$\text{mm} \times \text{m} \times \text{本}$					
ノ ズ ル		$\text{mm} \times \text{m} \times \text{本}$					
そ の 他							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、当該事項を○印で囲むこと。